



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
в городах Кумертау, Сибай
Испытательный лабораторный центр
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в г. Сибай,
Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах.
Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Кирова, 44 тел./факс 8(34775) 2-29-73/ 8(34775)2-38-35

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512832
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице
24.09.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра (заместитель)

_____ (Т.В.Мавлютов)
М.П. _____ 2020



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1033 от 8 июня 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах

2. **Юридический адрес*:** 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Кирова, 44

3. **Наименование образца (пробы)*:** вода нецентрализованного водоснабжения

4. **Место отбора*:** Администрация сельского поселения Темясовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, 453663, Республика Башкортостан, Баймакский район, село Темясово, ул. Почтовая, д.6 Колодец «Коргабей» с. Темясово

5. **Условия отбора, доставки***
Дата и время отбора: 02.06.2020 с 13:30 до 13:40
Ф.И.О., должность: Байсубакова З. Д., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД ; температура +6°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.06.2020 16:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 668 от 02.06.2020
Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 73 от 01.06.2020

7. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы*:**
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. **Код образца (пробы):** 46.20.1033 46

9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям
